Znak sprawy: 149/ZP/DT/2026

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Realizacji zadania pn. „Renowacja studni głębinowych – komora zasuw" w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37

Środki finansowe na realizację zamówienia zostały zabezpieczone w ramach umowy dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Kraków, która w dniu 21.07.2026 r. zawarła ze Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim umowę nr 64.73.2/B/Własne/OLiOC/2026 na dofinansowanie w roku 2026 zadania pn. „Renowacja studni głębinowych – komora zasuw".

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35–37, 31-202 Kraków, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. ***„Renowacja studni głębinowych – komora zasuw".***

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Stan istniejący:
Szpital posiada dwa zbiorniki wody o pojemności 300 m³ każdy, zlokalizowane w pobliżu istniejących budynków szpitalnych. Pomiędzy komorami zbiorników znajduje się komora zasuw, przeznaczona do obsługi instalacji napełniania zbiorników oraz zasilania budynków szpitala w wodę. Komora zasuw stanowi wydzieloną część konstrukcji zbiorników. Jej ściany wykonano jako monolityczne elementy żelbetowe, zamknięte od góry płytą stropową. Strop ukształtowano w formie płyty z belkami stropowymi, na których oparty jest murowany komin wentylacyjny. Do belek podwieszono pomosty obsługowe oraz urządzenia wentylacyjne.
Sterowanie zasuwami odbywa się za pomocą przycisków sterowniczych z pulpitu sterowniczego PS. Przewidziano również możliwość sterowania zasuwami z rozdzielnicy RK2, zabudowanej na ścianie w komorze zasuw. Wybór trybu sterowania odbywa się za pomocą łączników krzywkowych zainstalowanych na pulpicie sterowniczym.
Stan otwarcia i zamknięcia zasuw sygnalizowany jest za pomocą lampek kontrolnych na pulpicie sterowniczym PS oraz rozdzielnicy RKZ. Na pulpicie sterowniczym sygnalizowanych jest pięć poziomów wody w każdym ze zbiorników. Dodatkowo przewidziano sygnalizację akustyczną w przypadku spadku poziomu wody poniżej dopuszczalnego poziomu przeciwpożarowego, z możliwością skasowania sygnału za pomocą odpowiedniego przycisku.
Sterowanie pompami głębinowymi odbywa się automatycznie za pomocą sygnalizatorów ESP. Możliwość załączania pomp wybierana jest za pomocą łącznika krzywkowego ŁK, zabudowanego na pulpicie sterowniczym.
Szpital dysponuje archiwalną dokumentacją techniczną, która może zostać udostępniona w celu doprecyzowania zakresu planowanych prac.

Zakres prac:
1. Wymiana zasuw przystosowanych do współpracy z automatyką sterującą służących do obsługi dwóch zbiorników wody-6 szt. o średnicy DN 150, w tym:
   - zasuwy na dopływie wody z sieci wodociągowej do każdego ze zbiorników - 2 szt.;
   - zasuwy na dopływie wody ze studni głębinowych do każdego ze zbiorników - 2 szt.
   - zasuwy na połączeniu obu zbiorników - 2 szt.
2. Wymiana zasuw przystosowanych do współpracy z automatyką sterującą służących do obsługi dwóch zbiorników wody - 2 szt. o średnicy DN 250, w tym:
   - zasuwy na odpływie wody wodociągowej do szpitala- 2 szt.
3. Remont podparć rurociągów w obrębie komory zasuw

2. Termin realizacji: Termin wykonania - od dnia zawarcia umowy do 14 grudnia 2026 r.

3. **Termin płatności:** do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. **Kryteria wyboru oferty:** 100% cena

5. **Sposób przygotowania i złożenia oferty**

Formularz ofertowy (Załącznik nr 2) wraz z wymaganymi załącznikami (Załącznik nr 1, obowiązek informacyjny oraz oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia), sporządzony w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 06.11.2026 r. na adres: *agnieszka.zielinska@narutowicz.krakow.pl*

6. **Forma realizacji**

Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego rozeznania cenowego.

7. **Dodatkowe informacje**
    1. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym rozeznaniu cenowym.
    2. Zamawiający zaleca Wykonawcom odbycie wizji lokalnej miejsca użytkowania przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty, w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do jej prawidłowego przygotowania.
    3. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 04.11.2026r. - spotkanie Wykonawców odbędzie się o godz. 12^{00} w holu budynku głównego Szpitala.
    4. Zamawiający przewiduje możliwość zadawania pytań dotyczących postępowania do dnia 05.11.2026 r. do godz. 10^{00}. Pytania przesłane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
    5. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 05.11.2026 r. do godz. 15^{00}
    6. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: *anieszka.zielinska@narutowicz.krakow.pl*
    7. **Ofertę należy złożyć w terminie do 06.11.2026 r. na adres poczty elektronicznej:** *anieszka.zielinska@narutowicz.krakow.pl*
    8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

8. **Załączniki:**
    1. Wzór umowy
    2. Formularz ofertowy
    3. Obowiązek informacyjny oraz oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia